

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มีห้องถ่ายอุจจาระชาย จำนวน 130 ห้อง หญิง จำนวน 130 ห้อง ที่ถ่ายปัสสาวะชาย จำนวน 160 ที่ อ่างล้างมือชาย จำนวน 128 ที่ หญิง จำนวน 124 ที่ โดยได้คำนวณตามเกณฑ์ที่กำหนดตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งเพียงพอต่อจำนวนนักศึกษา

เกณฑ์การคำนวณจำนวนห้องส้วมตาม พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กำหนด

| จำนวนนักศึกษา | ห้องส้วม | | อ่างล้างมือ |
|---|-------------|-------------|-------------|
| | ห้องอุจจาระ | ห้องปัสสาวะ | |
| 1. ชาย 500 คนแรก | 10 | 10 | 10 |
| 2. ชาย 2,000 คน (ชายเกิน 500 คน ทุก 100 คน เพิ่มอย่างละ 1 ที่) | 25 | 25 | 25 |
| 3. หญิง 500 คนแรก | 20 | - | 10 |
| 4. หญิง 2,000 คน (หญิงเกิน 500 คน ทุก 100 คน เพิ่มห้องถ่ายอุจจาระ 2 ห้อง และอ่างล้างมือ 1 ที่) | 50 | - | 25 |

จำนวนห้องน้ำภายในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

| จำนวนห้องน้ำ | ชาย | หญิง |
|-----------------|-----|------|
| ห้องถ่ายอุจจาระ | 130 | 130 |
| ที่ถ่ายปัสสาวะ | 160 | - |
| อ่างล้างมือ | 128 | 124 |

จำนวนนักศึกษา

นักศึกษาชาย จำนวน 931 คน

นักศึกษาหญิง จำนวน 1,903 คน

- ดังนั้น
- | | | |
|-----------------------------------|-------------------|--------------------|
| 1. จำนวนห้องถ่ายอุจจาระที่ต้องการ | ชาย จำนวน 14 ห้อง | หญิง จำนวน 50 ห้อง |
| 2. จำนวนที่ถ่ายปัสสาวะที่ต้องการ | ชาย จำนวน 14 ที่ | |
| 3. จำนวนอ่างล้างมือที่ต้องการ | ชาย จำนวน 14 ที่ | หญิง จำนวน 25 ที่ |

สรุปว่า มีจำนวนเพียงพอต่อจำนวนนักศึกษาที่ต้องการใช้งาน



