

### ข้อ 19 มีห้องส้วมและอ่างล้างมือ สำหรับนักศึกษา แยกชาย-หญิงที่เพียงพอ

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มีห้องถ่ายอุจจาระชาย จำนวน 130 ห้อง หญิง จำนวน 130 ห้อง ที่ถ่ายปัสสาวะชาย จำนวน 160 ที่ อ่างล้างมือชาย จำนวน 128 ที่ หญิง จำนวน 124 ที่ โดยได้คำนวณตามเกณฑ์ที่กำหนดตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งเพียงพอต่อจำนวนนักศึกษา

เกณฑ์การคำนวณจำนวนห้องส้วมตาม พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กำหนด

จำนวนนักศึกษา	ห้องส้วม		อ่างล้างมือ
	ห้องอุจจาระ	ห้องปัสสาวะ	
1. ชาย 500 คนแรก	10	10	10
2. ชาย 2,000 คน (ชายเกิน 500 คน ทุก 100 คน เพิ่ม อย่างละ 1 ที่)	25	25	25
3. หญิง 500 คนแรก	20	-	10
4. หญิง 2,000 คน (หญิงเกิน 500 คน ทุก 100 คน เพิ่ม ห้องถ่ายอุจจาระ 2 ห้อง และอ่างล้างมือ 1 ที่)	50	-	25

### จำนวนห้องน้ำภายในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

จำนวนห้องน้ำ	ชาย	หญิง
ห้องถ่ายอุจจาระ	130	130
ที่ถ่ายปัสสาวะ	160	-
อ่างล้างมือ	128	124

### จำนวนนักศึกษา

นักศึกษาชาย จำนวน 931 คน

นักศึกษาหญิง จำนวน 1,903 คน

- ดังนั้น
- |                                   |                   |                    |
|-----------------------------------|-------------------|--------------------|
| 1. จำนวนห้องถ่ายอุจจาระที่ต้องการ | ชาย จำนวน 14 ห้อง | หญิง จำนวน 50 ห้อง |
| 2. จำนวนที่ถ่ายปัสสาวะที่ต้องการ  | ชาย จำนวน 14 ที่  |                    |
| 3. จำนวนอ่างล้างมือที่ต้องการ     | ชาย จำนวน 14 ที่  | หญิง จำนวน 25 ที่  |

**สรุปว่า** มีจำนวนเพียงพอต่อจำนวนนักศึกษาที่ต้องการใช้งาน





